

Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg Baranów Sandomierski



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBZEGU**

Znak sprawy: PSK.453.1.10.2022

Tarnobrzeg, 8 sierpnia 2022r.



D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 29 stycznia 2021r. poz. 195 z późn. zm.),
 - 2) §3, §20 ust.1 pkt 1, §20 ust.2 pkt 1, §21 ust.1 pkt 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
 - 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 21 kwietnia 2021r. poz. 735 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Baranów Sandomierski w ramach:

nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 20.06.2022r.

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w punkcie pobrania:

- Zespół Szkół w Skopaniu ul. Wyszyńskiego 4

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 24.06.2022r., Nr DL.LHK.T.9052.1.46.2022 (kod próbki HK/T/N-84/22), wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w punkcie pobrania:

- GZUP w Baranowie Sandomierskim ul. Langiewicza 8

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 24.06.2022r., Nr DL.LHK.T.9052.1.46.2022 (kod próbki HK/T/N-83/22), wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu oraz z dnia 12.07.2022r., Nr DL.LHK.9052.1.240.2022 wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej

wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe w dniu 01.07.2022r.

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w punktach pobrania:

- Stacja Uzdatniania Wody Baranów Sandomierski (hala pomp) – woda uzdatniona

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 06.07.2022r. Nr SB/78105/07/2022 wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

- GZUP w Baranowie Sandomierskim ul. Langiewicza 8

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 06.07.2022r. Nr SB/78099/07/2022 wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Baranów Sandomierski

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Baranów Sandomierski w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 20.06.2022r.*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w punkcie pobrania:

- Zespół Szkół w Skopaniu ul. Wyszyńskiego 4

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 24.06.2022r., Nr DL.LHK.T.9052.1.46.2022 (kod próbki HK/T/N-84/22), wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w punkcie pobrania:

- GZUP w Baranowie Sandomierskim ul. Langiewicza 8

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 24.06.2022r., Nr DL.LHK.T.9052.1.46.2022 (kod próbki HK/T/N-83/22), wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu oraz z dnia 12.07.2022r., Nr DL. LHK.9052.1.240.2022 wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej

wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe w dniu 01.07.2022r.

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w punktach pobrania:

- Stacja Uzdatniania Wody Baranów Sandomierski (hala pomp) – woda uzdatniona

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 06.07.2022r. Nr SB/78105/07/2022 wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

- GZUP w Baranowie Sandomierskim ul. Langiewicza 8

zawartych w sprawozdaniu z badań z dnia 06.07.2022r. Nr SB/78099/07/2022 wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

orzeka jak w sentencji decyzji.


Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
KWIECIEŃ 2017
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr Irena Hałka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Langiewicza 8, 39-450 Baranów Sandomierski,
2. Zakład Produkcji Wody Pitnej Sp. z o. o. ul. Okulickiego 50, 39-450 Baranów Sandomierski.