

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena, dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni.

Zamawiający: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej

Siedziba: 39-450 Baranów Sandomierski

Ul. Langiewicza 8

NIP 867 10 03 389

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wycenę zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni według specyfikacji podanej poniżej.

Parametry istniejącej studni:

średnica zbiornika polimerowo-betonowego Dw - 1,2 m

wysokość zbiornika Hz - 5,4 m

maksymalny dopływ ścieków Qs 0,42m³/h

układ tłoczny rura PE 90x5,4

wydajność całkowita przepompowni Q = 26,09m³/h

wysokość podnoszenia 5,71m

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- pompy 2szt ABS typ XFP 80C-CB1.2-PE29/4-C-50
 - orurowanie wewnętrzne ze PEHD .
 - kołnierze ze stali kwasoodpornej 1.4301
-

- połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej
- elementy kotwiące konstrukcyjnie nośne i wsporcze do obudowy wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
- uszczelki do połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków
- zasuwa klinowa kołnierzowa DN 80,
- zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN 80,
- drabina, stal nierdzewna
- pochwyty wejściowe stal nierdzewna
- pomost obsługowy uchylny TWS (tworzywo sztuczne)
- kominiek wentylacyjny nawiewny DN 110
- łańcuch do pompy ze stali kwasoodpornej
- stopa sprzęgająca do pompy
- prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej
- szafa sterownicza pompowni ścieków 2-pompowej
- sterownik firmy NIT (ze względu na posiadany system monitoringu pozostałych obiektów)
- modem telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyprowadzonymi stanami pracy przepompowni
- kontaktron informujący o włamaniu do szafy i/lub do przepompowni.
- montaż pomp, szafy sterowniczej, rozruch technologiczny urządzenia

Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia tj. wykonania, montaż, transportu i inne.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena - 100%

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Skopanie, 39-450 Baranów Sandomierski.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prosimy złożyć aktualną ofertę zawierającą koszty powyższego zadania **w terminie do dnia 24.09.2015r., do godz. 15:00.**

1. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, 39-450 Baranów Sandomierski ul. Langiewicza 8
2. za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, 39-450 Baranów Sandomierski ul. Langiewicza 8, (decyduje data wpływu do GZUP)
3. e-mailem na adres: kierownik.gzup@baranowsandomierski.pl

z dopiskiem: „, Wycena, dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni”.

Termin realizacji zamówienia: do dnia **30.10.2015r.**